



## ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II



Πυροσβεστική φωλιά, **Κατηγορίας II**, η οποία αποτελείται από ερμάριο κατασκευασμένο από λαμαρίνα **DCP**, πάχους **0,8mm/1,0mm**, βαμμένο μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου χρώματος κόκκινου **RAL3000**, ανέμη (τύμπανο) περιτύλιξης πυροσβεστικής μάνικας, βραχίονα περιστροφής της ανέμης με βάση, άνοιγμα πόρτας **180°** με χούφτα, πυροσβεστική μάνικα **TREVIRA** με εσωτερική ελαστική επένδυση, μήκους **20m**, διαμέτρου **1¼" (45mm)**, πίεση λειτουργίας **8bar**, πιστοποιημένη κατά **DIN14811/ΕΛΟΤ**, με ρακόρ αλουμινίου τύπου **storz-45** δεμμένα σε κάθε άκρο της με σφικτήρα ορειχάλκινο β.τ., βάνα ορειχάλκινη (γωνιακός κρουνός) **30°, 2"**, με ρακόρ αλουμινίου τύπου **storz-45** και αυλός αλουμινίου ρυθμιζόμενης εκτόξευσης **2"**, με ρακόρ αλουμινίου τύπου **storz-45**.

Διατίθεται και σε άλλα πάχη λαμαρίνας **1,0mm, 1,25mm, 1,50mm**

Διατίθεται και σε άλλες διαμέτρους μάνικας, βάνας και αυλού, **1", 1½", 2", 2½"**